


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



№	I Захранващи линии и ел. табла	вид	кол
1	Доставка и монтаж на ел. табло ГРТ	бр.	1
2	Доставка и монтаж подтабла РТ	бр.	15
3	Доставка и полагане поц. шина 40/4 мм под настилка	м.	30
4	Контролна клемма	бр.	1
5	Изкоп 0.8/0.4 метра	м.	4
6	Заземление с 3 кола 45/45/5мм	бр.	1
7	Изпитване заземител	бр.	1
8	Доставка и полагане кабел СВТ-5х6 мм ² на скоби по кабелна скара	м.	265
9	Доставка и полагане кабел СВТ-5х16 мм ² на скоби по кабелна скара	м.	780
10	Доставка и полагане кабел САВТ-3х185+95 мм ² в гофр. тръба Ф110	м.	30
11	Суша разделка 5х6 мм ²	бр.	14
12	Суша разделка 5х16 мм ²	бр.	24
13	Доставка и монтаж кабелна скара 300 мм	м.	60

	II Осветителна инсталация	вид	кол
1	Доставка и монтаж евак. осв. тяло 6W, IP20	бр.	61
2	Доставка и монтаж лум. осв. тяло 4х14W, T5, IP21, ЕПРА, за окач. таван	бр.	60
3	Кабел СВТ - 3х1.0 мм ² скрито	м.	690
4	Свързване до 1.5мм ²	бр.	363

	III Демонтажни работи	вид	кол
1	Демонтаж ГРТ	бр.	1
2	Демонтаж същ. магистрален кабел	м.	80
3	Демонтаж етажни разпределителни ел. Табла	бр.	13
4	Демонтаж осветителни тела (обща части)	бр.	63

	IV Захранване VRF	вид	кол
1	Доставка и полагане кабел СВТ - 5х4 мм ²	м.	630
2	Доставка и полагане кабел СВТ - 3х1.5 мм ²	м.	620
3	Свързване кабел 3х1.5 мм ² към съоръжение (конвектор)	бр.	144
4	Свързване кабел 5х4 мм ² към съоръжение (VRF)	бр.	24

Проектант:

/инж. Росен Михайлов/

